



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-9151DL0047

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	BWT Wassertechnik GmbH Industriestr. 7, D-69198 Schriesheim
Vertreiber <i>distributor</i>	BWT Wassertechnik GmbH Industriestr. 7, D-69198 Schriesheim
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Enthärtungsanlage (9151)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Enthärtungsanlage (Kationentauscher) für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	BWT Perla
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1-008/24 vom 17.06.2024 (TZW) Baumusterprüfung: EO 019/18 vom 10.03.2020 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KIWA-22-DW-10322-1 vom 21.03.2024 (KIG) UBA-Leitlinie/BWGL: SO 043/19 vom 29.10.2019 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: SO 008/20 vom 11.05.2020 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 14743 (01.09.2007) DIN 19636-100 (01.05.2023) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	10.03.2030 / 24-1168-WNV

19.12.2024 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

J. A. W. T.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
BWT Perla	Druckstufe: PN 10 Nenndurchfluss: 3,2 m ³ /h Nennweite: DN 32	Anschlussgewinde: G 1 1/4"

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Einschränkungen des Einsatzbereiches nach DIN 1988-200:2012-05, Abschnitt 12.6.2:
Für Eln- bis Fünffamilienhaus (2 - 12 Personen)