

Påfyldning og efterfyldning af vand i varmeanlæg



AQA therm HRC-L AQA therm HRC-S

- Beskytter dit anlæg
- Undgå tilkalkning og forringet opvarmningseffekt.
- Giver besparelser på varmeregningen
- Enkel og nem opfyldning
- Filteret lever op retningslinjerne i **ÖN H5195-1** og **VDI 2035**

Funktion:

AQA therm HRC S/L filter, skal monteres i AQA therm HES filterhoved.
Reducerer effektivt hårdheden i vandet.

BWT Service med filterskift

BWT tilbyder landsdækkende service med filterskift

Kontakt BWT:

E-mail: kundeservice@bwt.dk

Vigtig information:

Anvend ikke AQA therm HRC S/L filter, sammen med aluminiumsmaterialer!

Anvend i stedet AQA therm SRC L/XL filterer ved aluminiumsmaterialer.

Behandlet vand har ændrede korrosionskemiske egenskaber og det anbefales, at man måler vandets pH-værdi efter 8-12 uger.

Bortskaffelse:

Brugte filtre bortskaffes som småt brandbart, eller returner filterne til BWT, der sørger for genanvendelse af filteret.

Teknisk data

Beskrivelse	AQA therm HRC-S	AQA therm HRC-L
Anvendelse	Efterfyldning	Påfyldning og efterfyldning
Kapacitet	150L v. 20dH	700L v. 20dH
Flow, max.	3 l/min	5 l/min
Tilgangstryk (min.-max.)	1 – 6 bar	1 – 6 bar
Driftstemperatur (min.-max.)	4 – 30°C	4 – 30°C
Omgivelsestemperatur (min.-max.)	4 – 40°C	4 – 40°C
Vægt uden vand	ca. 1,20 kg	ca. 4,70 kg
Vægt med vand	ca. 1,50 kg	ca. 6,20 kg

Varenumre

Beskrivelse	Varenummer
AQA therm HRC-S	428125230
AQA therm HRC-L	428125240
AQA therm HES filterhoved	428204230